

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за извършване на проверка, ремонт и презареждане на противопожарни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД

1. Описание на предмета на поръчката, количества и обем: Предметът на поръчката обхваща проверка, ремонт и презареждане на противопожарни средства за обектите на „Български пощи“ ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № 81213-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, по 6 (шест) обособени позиции, както следва:

- обособена позиция 1 – РУ „БП“ Западен регион (*Приложение 1.1*);
- обособена позиция 2 – РУ „БП“ Северен централен регион, в т.ч. РСЦ Г. Оряховица (*Приложение 1.2*);
- обособена позиция 3 – РУ „БП“ Североизточен регион (*Приложение 1.3*);
- обособена позиция 4 – РУ „БП“ Югоизточен регион, в т.ч. РСЦ Ст. Загора (*Приложение 1.4*);
- обособена позиция 5 – РУ „БП“ Южен централен регион (*Приложение 1.5*);
- обособена позиция 6 – ЦУ, вкл. БРСЦ и СП „ИМС/БУЛПОСТ“ (*Приложение 1.6*).

Видовете и количествата противопожарни средства са подробно описани в Приложенията към всяка една обособена позиция.

2. Прогнозна стойност на поръчката: Максималната прогнозна стойност на поръчката е до 60 846 лв. /шестдесет хиляди осемстотин четиридесет и шест лева/ без ДДС. Максималната стойност за обособена позиция № 1 РУ „БП“ Западен регион – е в размер до 15 573 лв. /петнадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева/ без ДДС. Максималната стойност за обособена позиция № 2 РУ „БП“ Северен централен регион“, в т.ч. РСЦ Г. Оряховица е в размер до 13 093 лв. /тринадесет хиляди и деветдесет и три лева/ без ДДС. Максималната стойност за обособена позиция № 3 РУ „БП“ Североизточен регион е в размер до 7 228 лв. /седем хиляди двеста двадесет и осем лева/ без ДДС. Максималната стойност за обособена позиция № 4 РУ „БП“ Югоизточен регион, в т.ч. РСЦ Ст. Загора – е в размер до 8 325 лв. /осем хиляди триста двадесет и пет лева/ без ДДС. Максималната стойност за обособена позиция № 5 РУ „БП“ Южен централен регион – е в размер до 12 576 лв. /дванадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС. Максималната стойност за обособена позиция № 6 - ЦУ, вкл. БРСЦ и СП „ИМС/БУЛПОСТ“ – е в размер до 4 051 лв. /четири хиляди петдесет и един лева/ без ДДС.

В случай, че участник ofereira по-висока стойност от прогнозната за съответната обособена позиция, той ще бъде предложен за отстраняване на

основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП, за съответната обособена позиция, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Плащането ще се извършва от съответното структурно звено на „Български пощи“ ЕАД в български лева, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на получаване на фактурата и подписване на приемо – предавателни протоколи, по банкова сметка на изпълнителя на поръчката.

3.Място на изпълнение на услугата: сервизната база на фирмата. Транспортирането на пожарогасителните средства от определените пунктове на територията на „БП“ ЕАД (Приложения 1.1-1.6) до базата на участника и обратно е за сметка на участника.

4. Техническо обслужване на противопожарните средства в обектите на „Български пощи“ ЕАД се извършва както следва:

4.1. Техническо обслужване на пожарогасители.

4.1.1 Техническото обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

4.1.2 Всички пожарогасители да бъдат подложени на техническо обслужване и при необходимост да бъдат презаредени в специализирани сервиси, притежаващи необходимото оборудване и квалифициран персонал за това, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандарт СД ISO/TS 11602-2 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ (или еквивалентен).

4.1.3 При презареждане на пожарогасителите да се използват гасителни вещества отговарящи на инструкциите на производителите и съответстващи на минималните изисквания за гасителна ефективност, както следва: пожарогасителен прах – БДС EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас Д)“, за въглероден диоксид – БДС EN ISO 5923 „Съоръжения за предпазване от пожар и гасене на пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден диоксид“, за пенообразуватели – БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“.

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент на техническото обслужване.

Стойността на вложеното при презареждането ново гасително вещество не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

4.1.4 Създаването на налягане в пожарогасителите на водна основа и праховите пожарогасители с постоянно налягане, които се презареждат, е елемент на техническото обслужване. Изтласкващият газ трябва да отговаря на изискванията на СД ISO/TS 11602-2 (или еквивалентен).

4.1.5 Когато при техническото обслужване на воден или прахов пожарогасител с газов патрон се установи, че теглото на патрона е по-малко от минималното или когато патронът е изпразнен при хидростатично изпитване, той се заменя с презареден патрон, което също е елемент на техническото обслужване.

4.1.6 Хидростатични изпитвания да се извършват по необходимост, съгласно условията и сроковете, определени в СД ISO/TS 11602-2 (или еквивалентен) и инструкциите на производителя.

Хидростатичното изпитване се заплаща отделно, след предварително одобрение от Възложителя.

4.1.7 Ако при техническото обслужване се установят повреди на уплътнението и предпазното устройство или други части, същите се подменят с нови. Последните да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие – ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. от 15.08.2006 г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Стойността на вложените резервни части не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

4.1.8 Удостоверяването на изправността на провереното пожарогасително средство след извършване на услугата да се извършва чрез поставяне на етикет (стикер) на пожарогасителя или маркировка върху етикет, поставен на пожарогасителя, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикерите да бъдат саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по пожарна безопасност (сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители), вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитание), фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването и краен срок на следващото такова. Данните се отразяват в дневник (приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г.)

4.1.9 След извършване на техническото обслужване да се издаде Протокол по образец, за предаване и приемане на пожарогасители, съгласно приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 на Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

4.2 Техническо обслужване на пожарни кранове.

4.2.1 Поддържането и обслужването на пожарните кранове се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3:2009 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)“

4.2.2 Ако при техническото обслужване се прецени, че не всички елементи на пожарните кранове отговарят на максималното налягане в захранващия водопровод или се установят повреди на уплътненията на съединителите или други части, същите

се подменят с нови. Последните трябва да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие – ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. от 15.08.2006 г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Стойността на резервните части не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

4.2.3. За извършената проверка и поддръжка на пожарните кранове се съставя протокол и поставя надпис, съгласно изискванията на БДС EN 671-3:2009. Ако даден пожарен кран е изправен, се пломбира, така че да не е възможно отварянето на кутията и ползването на някои от елементите на оборудването му, без да се повреди пломбата. Надписа/табелата, отразяваща поддръжката и инспекцията, се поставя така, че да не покрива която и да е от маркировките на производителя.

4.3. Техническото обслужване на пожаротехническите средства за гасене на пожари се извършва по график, съгласуван с длъжностните лица, определени за координатори от директорите на съответните РУ,СП и ЦУ на „БП“ ЕАД.

5. Изисквания за качество:

Изпълнителят на техническото обслужване на пожарогасителните уреди следва:

5.1. Да притежава собствена сервизна база.

5.2. Да разполага с необходимата техника, приспособления, екипировка и специализиран персонал за извършване на услугата.

5.3. Да разполага със стенд за извършване на хидростатични изпитания на налягане на пожарогасители, или да има сключен договор за извършване на тази услуга.

5.4. Да използва продукти за пожарогасене, придружени с декларации по чл. 22 от Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

5.6. След извършването на техническото обслужване да издаде дневниците и протоколите по чл. 31, ал. 4 и 5 на Наредба № 8121з-531/9.09.2014 г., удостоверяващи извършеното обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарните уреди, в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 31, ал.1 и ал.2, т. 2 на Наредбата.

5.7. Гаранционният срок за качеството на извършените дейности по проверка и зареждане на пожарогасителите, включително вложения прах, да е в съответствие с БДС EN 3-7:2004+A1:2007 (не по-малък от една година от датата на извършване на обслужването). В гаранционния срок изпълнителят отстранява за своя сметка появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол.

6. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участниците:

6.1. Заверено копие на валидно разрешение по чл. 129, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

6.2. Декларация, съдържаща списък на специалистите (техническите лица), отговарящи за изпълнение на договора, придружени с заверени копия от актуални удостоверения за необходимата професионална квалификация на лицата, представляващи търговеца, и лицата, които непосредствено ще осъществят дейността, съгласно изискванията на чл. 129, ал. 7 от ЗМВР и чл. 6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

6.3. Заверени копия от валидни удостоверения за съответствие на всички видове гасителни агенти, използвани в пожарогасителите, в съответствие с Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

6.4. Декларация от участника за техническото оборудване (собствено или наето), във връзка с изискванията на чл. 129 от ЗМВР, с което разполага за изпълнение на обекта на поръчката, придружена със списък на основната окомплектовка (като специализирани инструментални комплекти, стендове/пълначни станции за зареждане с прах и CO₂ и др)

6.5. Участниците да представят Декларация за прилагане изискванията на СД ISO/TS 11602-2

7. Критерий за оценка:

Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания и които бъдат допуснати до разглеждане на ценовите предложения ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска цена“.

Начин на образуване на цената - като сума от общите цени по отделните дейности:

1. Ежегодно техническо обслужване на пожарогасители и пожарни кранове, и съответно маркиране - Общата стойност е сбор на общите стойности за техническо обслужване на всеки вид пожарогасител/вътрешен пожарен кран (произведение на единична цена по брой);

2. Други дейности, извършвани по необходимост:

2.1. Зареждане на пожарогасителни средства (след извършена техническа проверка на пожарогасителите) – получава се като сбор от единичните цени без ДДС за 1 кг. за съответния тип гасително вещество.

2.2. Смяна на резервни части на пожарогасители/ вътрешен пожарен кран - получава се като сбор от единичните цени без ДДС по вид пожарогасители.

2.3. Извършване на хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите и съответно маркиране - получава се като сбор от единичните цени без ДДС по вид пожарогасители.

Общата стойност за други дейности представлява сбор от единичните цени по т.т 2.1, 2.2 и 2.3. Тази обща стойност служи само за целите на оценяване на офертите.

Оценката се сформира от сбора на двете обобщени стойности по т.1 и т.2 за всяка обособена позиция.

На първо място ще бъде класиран участникът, чието предложение е с най-нисък общ сбор на общите стойности по отделните дейности.

**1. ВИДОВЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
В ОБЕКТИТЕ НА РУ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН**

№ по ред	РУ / ОПС на "Български пощи" ЕАД	Прахов пожарогасител					Пожарогасител на водна основа				Пожарогасител с CO2		Пожарни кранове
							с вода или с вода и добавки		с пiana				
		1 кг. клас ABC	2 кг. клас BC	6 кг. клас BC	6 кг. клас ABC	12 кг. клас BC	6 л. клас А	9 л. клас А	6 л. клас А	9 л. клас А	2 кг. клас BCE	5 кг. клас BCE	
		бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.
I	РУ "БП" Североизточен регион												
1	ОПС Варна	19	7	19	153	3			40	10	4	36	9
2	ОПС Добрич	7	29	29	15		2		20		19	36	4
3	ОПС Търговище	5			49								5
4	ОПС Шумен	5	1	8	97	6		12			5	16	0
ВСИЧКО:		36	37	56	314	9	2	12	60	10	28	88	18

2. АДРЕСИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

№ по ред	РУ/СП НА "БП" СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН - АДРЕС		Брой пожарога- сители
1	ОПС Варна	гр. Варна, ул. "Акад. Курчатов" № 1	291
2	ОПС Добрич	гр. Добрич, ул. "Железничарска" № 1	157
3	ОПС Търговище	гр. Търговище, ул. "Славейков" № 41 (сградата на ОПС администрация)	54
4	ОПС Шумен	гр. Шумен, ул. "Добруджа" № 4(сградата на ОПС администрация)	150
Всичко пожарогасители за РУ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН:			652

№ по ред	РУ "БП" СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН - АДРЕСИ			Брой пожар. кранове
1	ОПС Варна	ПС 9000 Варна	бул."Съборни" № 42	2
		РСЦ Варна	ул."Ак.Корчатов" № 1	2
		ПС 9023 Варна	бул."Св.Елена"	1
		ПС Провадия Ц	гр. Провадия, ул."3-ти февруари" № 19	1
		ПС 9010 Варна	ул."Дружба" № 4	1
		почивна база "Св. Св. Конст. и Елена"	к. к "Св. Св. Константин и Елена"	2
2	ОПС Добрич	ПС Добрич Ц	пл."Свобода" № 7	2
		ПС Добрич 3	ж.к."Хр.Ботев" № 97	1
		ПС Шабла	ул."Комсомолска" № 3	1
3	ОПС Търговище	ПС Търговище Ц	ул."Славейков" № 41	2
		ПС Попово	ул."Ал.Стамболийски" № 3	1
		ПС Омуртаг	ул."Климент" № 1	2
Всичко пожарни кранове за РУ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН:				18

“РВЦ” ООД

/наименование на участника/

**ДО
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЦИ“ ЕАД
УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ“
№1, БЛОК 31, 1700 – СОФИЯ**

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 и чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Проверка, ремонт и презареждане на пожарогасителни средства за обектите на „Български поци“ ЕАД”, по 6 /шест/ обособени позиции: Обособена позиция 1 – РУ на „БП“ ЕАД – Западен регион; Обособена позиция 2 – РУ на „БП“ ЕАД – Северен централен регион, Обособена позиция 3 – РУ на „БП“ ЕАД – Североизточен регион, Обособена позиция 4 – РУ на „БП“ ЕАД – Югоизточен регион, Обособена позиция 5 – РУ на „БП“ ЕАД – Южен централен регион, Обособена позиция 6 – ЦУ/вкл. БРСЦ/ и СП на „БП“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪНЕШКИ,

В отговор на публикувана от Вас обява за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция [1, 2, 3, 4, 5, 6], като декларираме, че:

1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на Техническото задание към обявата на Възложителя.

2. Предлагам/е да изпълня/им услугите по предмета на поръчката, в съответствие с Техническите спецификации на Възложителя, както следва:

Техническо обслужване на пожарогасители.

2.1 Техническото обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители ще се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

2.2 Всички пожарогасители ще бъдат подложени на техническо обслужване и при необходимост ще бъдат презаредени в специализирани сервизи, притежаващи необходимото оборудване и квалифициран персонал за това, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандарт СД ISO/TS 11602-2 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване”

2.3 При презареждане на пожарогасителите се използват гасителни вещества отговарящи на инструкциите на производителите и съответстващи на минималните изисквания за гасителна ефективност, както следва: пожарогасителен прах – БДС EN 615 „Защита срещу пожар.

Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас Д)“, за въглероден диоксид – БДС EN ISO 5923 „Съоръжения за предпазване от пожар и гасене на пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден диоксид“, за пенообразуватели – БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“.

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент на техническото обслужване.

Стойността на вложеното при презареждането ново гасително вещество не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

2.4 Създаването на налягане в пожарогасителите на водна основа и праховите пожарогасители с постоянно налягане, които се презареждат, е елемент на техническото обслужване. Изтласкващият газ трябва да отговаря на изискванията на СД ISO/TS 11602-2 (или еквивалентен). - 3 -

2.5 Когато при техническото обслужване на воден или прахов пожарогасител с газов патрон се установи, че теглото на патрона е по-малко от минималното или когато патронът е изпразнен при хидростатично изпитване, той се заменя с презареден патрон, което също е елемент на техническото обслужване.

2.6 Хидростатични изпитвания да се извършват по необходимост, съгласно условията и сроковете, определени в СД ISO/TS 11602-2 (или еквивалентен) и инструкциите на производителя.

Хидростатичното изпитване се заплаща отделно, след предварително одобрение от Възложителя.

2.7 Ако при техническото обслужване се установят повреди на уплътнението и предпазното устройство или други части, същите се подменят с нови. Последните съответстват на хармонизирани европейски стандарти и имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие – ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. от 15.08.2006 г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Стойността на вложените резервни части не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

2.8 Удостоверяването на изправността на провереното пожарогасително средство след извършване на услугата се извършва чрез поставяне на етикет (стикер) на пожарогасителя или маркировка върху етикет, поставен на пожарогасителя, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикерите са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по пожарна безопасност (сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители), вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитание), фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването и краен срок на следващото такова. Данните се отразяват в дневник (приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 81213-531/09.09.2014 г.)

2.9 След извършване на техническото обслужване да се издаде Протокол по образец, за предаване и приемане на пожарогасители, съгласно приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 на Наредба № 81213-531/09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Техническо обслужване на пожарни кранове.

2.10 Поддържането и обслужването на пожарните кранове се извършва в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3:2009 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг)“

11 / 

2.11 Ако при техническото обслужване се прецени, че не всички елементи на пожарните кранове отговарят на максималното налягане в захранващия водопровод или се установят повреди на уплътненията на съединителите или други части, същите се подменят с нови. Последните трябва съответстват на хармонизираните европейски стандарти и имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл. 4 на Наредбата за маркировката за съответствие – ДВ бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. от 15.08.2006 г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Стойността на резервните части не влиза в цената за обслужване и се заплаща отделно.

2.12 За извършената проверка и поддръжка на пожарните кранове се съставя протокол и поставя надпис, съгласно изискванията на БДС EN 671-3:2009. Ако даден пожарен кран е изправен, се пломбира, така че да не е възможно отварянето на кутията и ползването на някои от елементите на оборудването му, без да се повреди пломбата. Надписа/табелата, отразяваща поддръжката и инспекцията, се поставя така, че да не покрива която и да е от маркировките на производителя.

2.13 Техническото обслужване на пожаротехническите средства за гасене на пожари се извършва по график, съгласуван с длъжностните лица, определени за координатори от директорите на съответните РУ, СП и ЦУ на „БП“ ЕАД.

3. Настоящата оферта е валидна не по – малко от 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: 02.08.2016 г.

Подпис и печат:

/Управител- Ина Цветкова

